

architecten BNA

Klokgebouw 266  
5617 AC Eindhoven  
+31 (0)40 711 46 30  
info@stripesarchitects.nl  
www.stripesarchitects.nl

## Bouwbesluitberekening

datum	30 april 2019
behandeld door	R.G. Theunissen
documentnummer	1601DO_BBB
projectnummer	1601
betreft	Roosendaal - Campus A58

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepassing van de voorwaarden DNR 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponneerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013. stripesarchitects is een handelsnaam van Sluitsteen B.V. KvK Limburg 12067000. BTW-nummer NL 8181.01.908.B01. Bankrekening NL92 RABO 0122.3418.80.

***Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397***

## algemene projectgegevens t.b.v. bouwbesluitberekening

datum	30 april 2019
behandeld door	R.G. Theunissen
documentnummer	1601DO_BBT
projectnummer	1601
betreft	Roosendaal - Campus A58

### algemene projectgegevens t.b.v. bouwbesluittoetsing

Kozijnmerk	Kozijnnr.	$A_{\text{daglicht}} [m^2]$	$A_{\text{spui}} [m^2]$	$A_{\text{kozijn}} [m^2]$	$A_{\text{glas}} [m^2]$	perc. Glas [%]
A bg vg	1	5,55	0,0000	6,83	6,38	93%
B vd1 vg	2	5,82	0,0000	8,14	5,82	71%
C vd1 zg	3	3,92	0,0000	5,38	3,92	73%

# bouwbesluitberekening

datum	30 april 2019
behandeld door	R.G. Theunissen
documentnummer	1601DO_BBT
projectnummer	1601
betreft	Roosendaal - Campus A58

## oppervlakten

### gebruiksoppervlak

aanwezig gebruiksoppervlak:		GBO :nschappelijk reidssector			[m2]
2.1.1.01	Bijeenkomstfunctie 2.1.1.01	23,76			23,76
2.1.1.02	Bijeenkomstfunctie 2.1.1.02	104,42			104,42
2.1.1.02	Bijeenkomstfunctie 2.1.1.02	104,42			104,42
2.2.1.01	Bijeenkomstfunctie 2.2.1.01	23,76			23,76
2.2.1.02	Bijeenkomstfunctie 2.2.1.02	130,75			130,75
2.3.1.01	Bijeenkomstfunctie 2.3.1.01	23,76			23,76
2.3.1.02	Bijeenkomstfunctie 2.3.1.02	130,75			130,75
2.4.1.01	Bijeenkomstfunctie 2.4.1.01	23,76			23,76
2.4.1.02	Bijeenkomstfunctie 2.4.1.02	104,42			104,42
2.5.1.01	Bijeenkomstfunctie 2.5.1.01	23,76			23,76
2.6.1.01	Bijeenkomstfunctie 2.6.1.01	23,76			23,76
2.6.1.02	Bijeenkomstfunctie 2.6.1.02	130,75			130,75
2.7.1.01	Bijeenkomstfunctie 2.7.1.01	23,76			23,76
2.7.1.02	Bijeenkomstfunctie 2.7.1.02	130,75			130,75
2.8.1.01	Bijeenkomstfunctie 2.8.1.01	23,76			23,76
2.8.1.02	Bijeenkomstfunctie 2.8.1.02	104,42			104,42
2.9.1.01	Bijeenkomstfunctie 2.9.1.01	23,76			23,76
2.9.1.02	Bijeenkomstfunctie 2.9.1.02	104,42			104,42
2.10.1.01	Bijeenkomstfunctie 2.10.1.01	23,76			23,76
2.10.1.02	Bijeenkomstfunctie 2.10.1.02	104,42			104,42
GBO bijeenkomstfunctie (overig) totaal		1387,12	31,51	ja	1418,63 1418,63
5.1.0.01	Industriefunctie 5.1.0.01	12275,07			12275,07
5.1.0.02	Industriefunctie 5.1.0.02	125,47			125,47
5.1.1.01	Industriefunctie 5.1.1.01	1076,27			1076,27
5.1.2.01	Industriefunctie 5.1.2.01	479,5			479,50
5.1/2.0.01	Industriefunctie 5.1/2.0.01	10,37			10,37
5.1/2.1.01	Industriefunctie 5.1/2.1.01	4,35			4,35
5.2.0.01	Industriefunctie 5.2.0.01	10579,7			10579,70
5.2.0.02	Industriefunctie 5.2.0.02	125,47			125,47
5.2.1.01	Industriefunctie 5.2.1.01	809,01			809,01
5.2.2.01	Industriefunctie 5.2.2.01	512,63			512,63
5.3.0.01	Industriefunctie 5.3.0.01	10579,7			10579,70
5.3.0.02	Industriefunctie 5.3.0.02	125,47			125,47
5.3.1.01	Industriefunctie 5.3.1.01	809,01			809,01
5.3.2.01	Industriefunctie 5.3.2.01	512,63			512,63
5.3/4.0.01	Industriefunctie 5.3/4.0.01	10,37			10,37
5.3/4.1.01	Industriefunctie 5.3/4.1.01	4,35			4,35
5.4.0.01	Industriefunctie 5.4.0.01	12275,07			12275,07
5.4.0.02	Industriefunctie 5.4.0.02	125,47			125,47
5.4.1.01	Industriefunctie 5.4.1.01	1076,27			1076,27
5.4.2.01	Industriefunctie 5.4.2.01	479,5			479,50

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

5.5.0.01	Industriefunctie 5.5.0.01	12275,07			12275,07
5.5.0.02	Industriefunctie 5.5.0.02	125,47			125,47
5.5.1.01	Industriefunctie 5.5.1.01	1076,27			1076,27
5.5.2.01	Industriefunctie 5.5.2.01	479,5			479,50
5.5/6.0.01	Industriefunctie 5.5/6.0.01	10,37			10,37
5.5/6.1.01	Industriefunctie 5.5/6.1.01	4,35			4,35
5.6.0.01	Industriefunctie 5.6.0.01	10579,7			10579,70
5.6.0.02	Industriefunctie 5.6.0.02	125,47			125,47
5.6.1.01	Industriefunctie 5.6.1.01	809,01			809,01
5.6.2.01	Industriefunctie 5.6.2.01	512,63			512,63
5.7.0.01	Industriefunctie 5.7.0.01	10579,7			10579,70
5.7.0.02	Industriefunctie 5.7.0.02	125,47			125,47
5.7.1.01	Industriefunctie 5.7.1.01	809,01			809,01
5.7.2.01	Industriefunctie 5.7.2.01	512,63			512,63
5.7/8.0.01	Industriefunctie 5.7/8.0.01	10,37			10,37
5.7/8.1.01	Industriefunctie 5.7/8.1.01	4,35			4,35
5.8.0.01	Industriefunctie 5.8.0.01	12275,07			12275,07
5.8.0.02	Industriefunctie 5.8.0.02	125,47			125,47
5.8.1.01	Industriefunctie 5.8.1.01	1076,27			1076,27
5.8.2.01	Industriefunctie 5.8.2.01	479,5			479,50
5.9.0.01	Industriefunctie 5.9.0.01	8828,32			8828,32
5.9.0.02	Industriefunctie 5.9.0.02	125,47			125,47
5.9.1.01	Industriefunctie 5.9.1.01	809,01			809,01
5.9.2.01	Industriefunctie 5.9.2.01	479,5			479,50
5.9/10.0.01	Industriefunctie 5.9/10.0.01	10,37			10,37
5.9/10.1.01	Industriefunctie 5.9/10.1.01	4,35			4,35
5.10.0.01	Industriefunctie 5.10.0.01	8793,18			8793,18
5.10.0.02	Industriefunctie 5.10.0.02	125,47			125,47
5.10.1.01	Industriefunctie 5.10.1.01	806,27			806,27
5.10.2.01	Industriefunctie 5.10.2.01	479,5			479,50
GBO industriefunctie (licht) totaal		124452,80	2826,73	ja	127279,53 127279,53
6.1.0.01	Kantoorfunctie 6.1.0.01	18,56			18,56
6.1.1.01	Kantoorfunctie 6.1.1.01	142,45			142,45
6.2.0.01	Kantoorfunctie 6.2.0.01	18,19			18,19
6.2.1.01	Kantoorfunctie 6.2.1.01	133,67			133,67
6.3.0.01	Kantoorfunctie 6.3.0.01	18,19			18,19
6.3.1.01	Kantoorfunctie 6.3.1.01	133,67			133,67
6.4.0.01	Kantoorfunctie 6.4.0.01	18,56			18,56
6.4.1.01	Kantoorfunctie 6.4.1.01	142,45			142,45
6.5.0.01	Kantoorfunctie 6.5.0.01	18,56			18,56
6.5.1.01	Kantoorfunctie 6.5.1.01	142,45			142,45
6.6.0.01	Kantoorfunctie 6.6.0.01	18,19			18,19
6.6.1.01	Kantoorfunctie 6.6.1.01	133,67			133,67
6.7.0.01	Kantoorfunctie 6.7.0.01	18,19			18,19
6.7.1.01	Kantoorfunctie 6.7.1.01	133,67			133,67
6.8.0.01	Kantoorfunctie 6.8.0.01	18,56			18,56
6.8.1.01	Kantoorfunctie 6.8.1.01	142,45			142,45
6.9.0.01	Kantoorfunctie 6.9.0.01	18,56			18,56
6.9.1.01	Kantoorfunctie 6.9.1.01	142,45			142,45
6.10.0.01	Kantoorfunctie 6.10.0.01	18,56			18,56
6.10.1.01	Kantoorfunctie 6.10.1.01	142,45			142,45
GBO kantoorfunctie totaal		1573,50	35,74	ja	1609,24 1609,24
GBO totaal excl gemeenschappelijk		127413,42			130307,40
0.1.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.1.0.01	78,23			
0.1.0.02	Gemeenschappelijke functie 0.1.0.02	18,47			

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

0.1.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.1.1.01	184,55	
0.2.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.2.0.01	73,24	
0.2.0.02	Gemeenschappelijke functie 0.2.0.02	18,47	
0.2.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.2.1.01	199,59	
0.2/3.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.2/3.0.01	9,08	
0.2/3.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.2/3.1.01	5,78	
0.2/3.2.01	Gemeenschappelijke functie 0.2/3.2.01	5,78	
0.3.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.3.0.01	73,24	
0.3.0.02	Gemeenschappelijke functie 0.3.0.02	18,47	
0.3.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.2.1.01	199,59	
0.4.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.4.0.01	78,23	
0.4.0.02	Gemeenschappelijke functie 0.4.0.02	18,47	
0.4.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.4.1.01	184,55	
0.5.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.5.0.01	78,23	
0.5.0.02	Gemeenschappelijke functie 0.5.0.02	18,47	
0.5.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.5.1.01	184,55	
0.6.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.6.0.01	73,24	
0.6.0.02	Gemeenschappelijke functie 0.6.0.02	18,47	
0.6.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.6.1.01	199,59	
0.6/7.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.6/7.0.01	9,08	
0.6/7.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.6/7.1.01	5,78	
0.6/7.2.01	Gemeenschappelijke functie 0.6/7.2.01	5,78	
0.7.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.7.0.01	73,24	
0.7.0.02	Gemeenschappelijke functie 0.7.0.02	18,47	
0.7.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.7.1.01	199,59	
0.8.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.8.0.01	78,23	
0.8.0.02	Gemeenschappelijke functie 0.8.0.02	18,47	
0.8.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.8.1.01	184,55	
0.9.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.9.0.01	78,23	
0.9.0.02	Gemeenschappelijke functie 0.9.0.02	18,47	
0.9.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.9.1.01	184,55	
0.10.0.01	Gemeenschappelijke functie 0.10.0.01	78,23	
0.10.0.02	Gemeenschappelijke functie 0.9.0.02	18,47	
0.10.1.01	Gemeenschappelijke functie 0.10.1.01	184,55	
GBO gemeenschappelijk totaal		2893,98	2893,98
GBO totaal		130307,40	130307,40

verblijfsgebied							
	persone n	eis [m <sup>2</sup> ]	oppervlak [m <sup>2</sup> ]	toetsing	integraal toegankeli	oppervlak i.t. [m <sup>2</sup> ]	
aanwezig verblijfsgebied bijeenkomstfunctie (overig) vloeroppervlakte ≥ 5,0 m <sup>2</sup> , b ≥ 1,8 m, h ≥ 2,6 m							
VBG.1.1.02	60	5,00	104,42	voldoet	nee	0,00	
VBG.1.1.03	12	5,00	23,76	voldoet	nee	0,00	
VBG.4.1.02	60	5,00	104,42	voldoet	nee	0,00	
VBG.4.1.03	12	5,00	23,76	voldoet	nee	0,00	
VBG.5.1.02	60	5,00	104,42	voldoet	nee	0,00	
VBG.5.1.03	12	5,00	23,76	voldoet	nee	0,00	
VBG.8.1.02	60	5,00	104,42	voldoet	nee	0,00	
VBG.8.1.03	12	5,00	23,76	voldoet	nee	0,00	
VBG.9.1.02	60	5,00	104,42	voldoet	nee	0,00	
VBG.9.1.03	12	5,00	23,76	voldoet	nee	0,00	
VBG.10.1.02	60	5,00	104,42	voldoet	nee	0,00	
VBG.10.1.03	12	5,00	23,76	voldoet	nee	0,00	
VBG.2.1.02	60	5,00	130,75	voldoet	ja	130,75	
VBG.2.1.03	12	5,00	23,76	voldoet	ja	23,76	
VBG.3.1.02	60	5,00	130,75	voldoet	ja	130,75	
VBG.3.1.03	12	5,00	23,76	voldoet	ja	23,76	
VBG.6.1.02	60	5,00	130,75	voldoet	ja	130,75	
VBG.6.1.03	12	5,00	23,76	voldoet	ja	23,76	
VBG.7.1.02	60	5,00	130,75	voldoet	ja	130,75	
VBG.7.1.03	12	5,00	23,76	voldoet	ja	23,76	
VBG bijeenkomstfunctie (overig) totaal			1387,12			618,04	
toetsing verblijfsgebied bijeenkomstfunctie:		eis [%]	VBG aanwezig	GBO aanwezig	aanwezig [%]	toets	
VBG benodigd [55% van GBO totaal] =		55	1387,12	1418,63	98	<b>voldoet</b>	
aanwezig verblijfsgebied industriefunctie (licht) vloeroppervlakte ≥ 0,0 m <sup>2</sup> , b ≥ 1,8 m, h ≥ 2,6 m							
VBG.1.1.01	8	0,00	1076,30	voldoet	nee	0,00	
VBG.1.2.01	3	0,00	437,00	voldoet	nee	0,00	
VBG.4.1.01	8	0,00	1076,30	voldoet	nee	0,00	
VBG.4.2.01	3	0,00	437,00	voldoet	nee	0,00	
VBG.5.1.01	8	0,00	1076,30	voldoet	nee	0,00	
VBG.5.2.01	3	0,00	437,00	voldoet	nee	0,00	
VBG.8.1.01	8	0,00	1076,30	voldoet	nee	0,00	
VBG.8.2.01	3	0,00	437,00	voldoet	nee	0,00	
VBG.9.1.01	6	0,00	808,28	voldoet	nee	0,00	
VBG.9.2.01	3	0,00	437,00	voldoet	nee	0,00	
VBG.10.1.01	6	0,00	808,28	voldoet	nee	0,00	
VBG.10.2.01	3	0,00	437,00	voldoet	nee	0,00	
VBG.1.0.01	98	0,00	12275,07	voldoet	ja	12275,07	
VBG.1.0.02	3	0,00	10,12	voldoet	ja	10,12	
VBG.2.0.01	84	0,00	10580,05	voldoet	ja	10580,05	
VBG.2.0.02	3	0,00	10,12	voldoet	ja	10,12	
VBG.2.1.01	6	0,00	809,04	voldoet	ja	809,04	
VBG.2.2.01	3	0,00	474,86	voldoet	ja	474,86	
VBG.3.0.01	84	0,00	10580,05	voldoet	ja	10580,05	
VBG.3.0.02	3	0,00	10,12	voldoet	ja	10,12	
VBG.3.1.01	6	0,00	809,04	voldoet	ja	809,04	
VBG.3.2.01	3	0,00	474,86	voldoet	ja	474,86	
VBG.4.0.01	98	0,00	12275,07	voldoet	ja	12275,07	
VBG.4.0.02	3	0,00	10,12	voldoet	ja	10,12	
VBG.5.0.01	98	0,00	12275,07	voldoet	ja	12275,07	

Behoort bij het besluit van  
 burgemeester en wethouders van  
 de gemeente Roosendaal  
 Registratienummer 2019WB0397

VBG.5.0.02		3	0,00	10,12	voldoet	ja	10,12
VBG.6.0.01		84	0,00	10580,05	voldoet	ja	10580,05
VBG.6.0.02		3	0,00	10,12	voldoet	ja	10,12
VBG.6.1.01		6	0,00	809,04	voldoet	ja	809,04
VBG.6.2.01		3	0,00	474,86	voldoet	ja	474,86
VBG.7.0.01		84	0,00	10580,05	voldoet	ja	10580,05
VBG.7.0.02		3	0,00	10,12	voldoet	ja	10,12
VBG.7.1.01		6	0,00	809,04	voldoet	ja	809,04
VBG.7.2.01		3	0,00	474,86	voldoet	ja	474,86
VBG.8.0.01		98	0,00	12275,07	voldoet	ja	12275,07
VBG.8.0.02		3	0,00	10,12	voldoet	ja	10,12
VBG.9.0.01		70	0,00	8828,67	voldoet	ja	8828,67
VBG.9.0.02		3	0,00	10,12	voldoet	ja	10,12
VBG.10.0.01		70	0,00	8793,53	voldoet	ja	8793,53
VBG.10.0.02		3	0,00	10,12	voldoet	ja	10,12
VBG industriefunctie (licht) totaal		996,00		122823,24			114279,48
toetsing verblijfsgebied industriefunctie (licht)		eis [%]		VBG aanwezig	GBO aanwezig	aanwezig [%]	toets
VBG benodigd [0%van G.O.totaal] =		0		122823,24	127279,53	96	<b>voldoet</b>

aanwezig verblijfsgebied kantoorfunctie vloeroppervlakte ≥ 5,0 m <sup>2</sup> , b ≥ 1,8 m, h ≥ 2,6m							
VBG.1.1.04		20	5,00	142,45	voldoet	nee	0,00
VBG.4.1.04		20	5,00	142,45	voldoet	nee	0,00
VBG.5.1.04		20	5,00	142,45	voldoet	nee	0,00
VBG.8.1.04		20	5,00	142,45	voldoet	nee	0,00
VBG.9.1.04		20	5,00	142,45	voldoet	nee	0,00
VBG.10.1.04		20	5,00	142,45	voldoet	nee	0,00
VBG.1.0.03		2	5,00	18,56	voldoet	ja	18,56
VBG.2.0.03		2	5,00	18,19	voldoet	ja	18,19
VBG.2.1.04		20	5,00	133,67	voldoet	ja	133,67
VBG.3.0.03		2	5,00	18,19	voldoet	ja	18,19
VBG.3.1.04		20	5,00	133,67	voldoet	ja	133,67
VBG.4.0.03		2	5,00	18,56	voldoet	ja	18,56
VBG.5.0.03		2	5,00	18,56	voldoet	ja	18,56
VBG.6.0.03		2	5,00	18,19	voldoet	ja	18,19
VBG.6.1.04		20	5,00	133,67	voldoet	ja	133,67
VBG.7.0.03		2	5,00	18,19	voldoet	ja	18,19
VBG.7.1.04		20	5,00	133,67	voldoet	ja	133,67
VBG.8.0.03		2	5,00	18,56	voldoet	ja	18,56
VBG.9.0.03		2	5,00	18,56	voldoet	ja	18,56
VBG.10.0.03		2	5,00	18,56	voldoet	ja	18,56
VBG kantoorfunctie totaal				1573,50			718,80
toetsing verblijfsgebied kantoorfunctie:		eis [%]		VBG aanwezig	GBO aanwezig	aanwezig [%]	toets
VBG benodigd [0%van GBO totaal] =		55		1573,50	1609,24	98	<b>voldoet</b>

toegankelijkheidssector							
toetsing aanwezigheid toegankelijkheidssector		eis [m <sup>2</sup> ]				aanwezig [m <sup>2</sup> ]	toets
Aanwezigheid toegankelijkheidssector		400,00				130307,40	ja
toetsing toegankelijkheidssector		eis [%]		aanwezig GBO [m <sup>2</sup> ]	aanwezig VBG it[m <sup>2</sup> ]	aanwezig [%]	toets
toegankelijkheidssector bijeenkomstfunctie		40		1418,63	618,04	44	<b>voldoet</b>
toegankelijkheidssector industriefunctie		40		127279,53	114279,48	90	<b>voldoet</b>
toegankelijkheidssectorkantoorfunctie		40		1609,24	718,80	45	<b>voldoet</b>

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

verblijfsruimte

ruimtenr.	bouwbesluitterm	benaming	eis [m2]	aanwezig [m2]	toets	aantal personen
gemeenschappelijke functie						
1.0.01	verkeersruimte	entrance	n.v.t.	16,50	n.v.t.	0
1.0.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	30,60	n.v.t.	0
1.0.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	14,79	n.v.t.	0
1.0.13	toilet ruimte	disabled toilet	1,08	3,85	<b>voldoet</b>	0
1.0.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
1.0.15	bergruimte	cleaning	n.v.t.	3,54	n.v.t.	0
1.0.16	verkeersruimte	entrance warehouse	n.v.t.	8,80	n.v.t.	0
1.0.18	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	18,47	n.v.t.	0
2.0.01	verkeersruimte	entrance	n.v.t.	16,50	n.v.t.	0
2.0.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	29,12	n.v.t.	0
2.0.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	10,89	n.v.t.	0
2.0.13	toilet ruimte	disabled toilet	1,08	3,85	<b>voldoet</b>	0
2.0.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,85	n.v.t.	0
2.0.15	bergruimte	cleaning	n.v.t.	3,53	n.v.t.	0
2.0.16	verkeersruimte	entrance warehouse	n.v.t.	8,36	n.v.t.	0
2.0.18	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	18,47	n.v.t.	0
2/3.0.01	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	5,78	n.v.t.	0
2/3.0.02	verkeersruimte	elevator	n.v.t.	2,97	n.v.t.	0
3.0.01	verkeersruimte	entrance	n.v.t.	16,50	n.v.t.	0
3.0.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	29,12	n.v.t.	0
3.0.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	10,89	n.v.t.	0
3.0.13	toilet ruimte	disabled toilet	1,08	3,85	<b>voldoet</b>	0
3.0.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,85	n.v.t.	0
3.0.15	bergruimte	cleaning	n.v.t.	3,53	n.v.t.	0
3.0.16	verkeersruimte	entrance warehouse	n.v.t.	8,36	n.v.t.	0
3.0.18	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	18,47	n.v.t.	0
4.0.01	verkeersruimte	entrance	n.v.t.	16,50	n.v.t.	0
4.0.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	30,60	n.v.t.	0
4.0.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	14,79	n.v.t.	0
4.0.13	toilet ruimte	disabled toilet	1,08	3,85	<b>voldoet</b>	0
4.0.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
4.0.15	bergruimte	cleaning	n.v.t.	3,54	n.v.t.	0
4.0.16	verkeersruimte	entrance warehouse	n.v.t.	8,80	n.v.t.	0
4.0.18	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	18,47	n.v.t.	0
5.0.01	verkeersruimte	entrance	n.v.t.	16,50	n.v.t.	0
5.0.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	30,61	n.v.t.	0
5.0.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	14,79	n.v.t.	0
5.0.13	toilet ruimte	disabled toilet	1,08	3,85	<b>voldoet</b>	0
5.0.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
5.0.15	bergruimte	cleaning	n.v.t.	3,54	n.v.t.	0
5.0.16	verkeersruimte	entrance warehouse	n.v.t.	8,80	n.v.t.	0
5.0.18	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	18,47	n.v.t.	0
6.0.01	verkeersruimte	entrance	n.v.t.	16,50	n.v.t.	0
6.0.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	29,12	n.v.t.	0
6.0.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	10,89	n.v.t.	0
6.0.13	toilet ruimte	disabled toilet	1,08	3,85	<b>voldoet</b>	0
6.0.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,85	n.v.t.	0
6.0.15	bergruimte	cleaning	n.v.t.	3,53	n.v.t.	0
6.0.16	verkeersruimte	entrance warehouse	n.v.t.	8,36	n.v.t.	0
6.0.18	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	18,47	n.v.t.	0
6/7.0.01	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	5,78	n.v.t.	0

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**



6/7.0.02	verkeersruimte	elevator	n.v.t.	2,97	n.v.t.	0
7.0.01	verkeersruimte	entrance	n.v.t.	16,50	n.v.t.	0
7.0.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	29,12	n.v.t.	0
7.0.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	10,89	n.v.t.	0
7.0.13	toilet ruimte	disabled toilet	1,08	3,85	<b>voldoet</b>	0
7.0.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,85	n.v.t.	0
7.0.15	bergruimte	cleaning	n.v.t.	3,53	n.v.t.	0
7.0.16	verkeersruimte	entrance warehouse	n.v.t.	8,36	n.v.t.	0
7.0.18	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	18,47	n.v.t.	0
8.0.01	verkeersruimte	entrance	n.v.t.	16,50	n.v.t.	0
8.0.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	30,60	n.v.t.	0
8.0.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	14,20	n.v.t.	0
8.0.13	toilet ruimte	disabled toilet	1,08	3,85	<b>voldoet</b>	0
8.0.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
8.0.15	bergruimte	cleaning	n.v.t.	3,54	n.v.t.	0
8.0.16	verkeersruimte	entrance warehouse	n.v.t.	8,80	n.v.t.	0
8.0.18	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	18,47	n.v.t.	0
9.0.01	verkeersruimte	entrance	n.v.t.	16,50	n.v.t.	0
9.0.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	30,54	n.v.t.	0
9.0.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	14,79	n.v.t.	0
9.0.13	toilet ruimte	disabled toilet	1,08	3,85	<b>voldoet</b>	0
9.0.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
9.0.15	bergruimte	cleaning	n.v.t.	3,53	n.v.t.	0
9.0.16	verkeersruimte	entrance warehouse	n.v.t.	8,80	n.v.t.	0
9.0.18	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	18,47	n.v.t.	0
10.0.01	verkeersruimte	entrance	n.v.t.	16,50	n.v.t.	0
10.0.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	30,54	n.v.t.	0
10.0.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	14,79	n.v.t.	0
10.0.13	toilet ruimte	disabled toilet	1,08	3,85	<b>voldoet</b>	0
10.0.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
10.0.15	bergruimte	cleaning	n.v.t.	3,53	n.v.t.	0
10.0.16	verkeersruimte	entrance warehouse	n.v.t.	8,80	n.v.t.	0
10.0.18	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	18,47	n.v.t.	0
1.1.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0
1.1.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	46,21	n.v.t.	0
1.1.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
1.1.06	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
1.1.07	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	28,56	n.v.t.	0
1.1.08	bergruimte	archive	n.v.t.	13,61	n.v.t.	0
1.1.09	technische ruimte	server	n.v.t.	7,74	n.v.t.	0
1.1.10	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,84	<b>voldoet</b>	0
1.1.11	toilet ruimte	toilet women	4,32	15,84	<b>voldoet</b>	0
1.1.12	toilet ruimte	toilet men	1,08	7,74	<b>voldoet</b>	0
1.1.13	toilet ruimte	toilet women	2,16	7,74	<b>voldoet</b>	0
1.1.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
1.1.15	bergruimte	pantry	n.v.t.	4,07	n.v.t.	0
2.1.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	15,84	n.v.t.	0
2.1.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	50,21	n.v.t.	0
2.1.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
2.1.06	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
2.1.07	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	28,56	n.v.t.	0
2.1.08	bergruimte	archive	n.v.t.	13,61	n.v.t.	0
2.1.09	technische ruimte	server	n.v.t.	7,74	n.v.t.	0
2.1.10	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,84	<b>voldoet</b>	0
2.1.11	toilet ruimte	toilet women	4,32	15,84	<b>voldoet</b>	0
2.1.12	toilet ruimte	toilet men	1,08	7,74	<b>voldoet</b>	0
2.1.13	toilet ruimte	toilet women	2,16	7,74	<b>voldoet</b>	0

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

2.1.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,85	n.v.t.	0
2.1.15	bergruimte	pantry	n.v.t.	4,07	n.v.t.	0
2/3.1.01	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	5,91	n.v.t.	0
2/3.1.02	verkeersruimte	elevator	n.v.t.	2,97	n.v.t.	0
3.1.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	15,84	n.v.t.	0
3.1.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	50,21	n.v.t.	0
3.1.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
3.1.06	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
3.1.07	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	28,56	n.v.t.	0
3.1.08	bergruimte	archive	n.v.t.	13,61	n.v.t.	0
3.1.09	technische ruimte	server	n.v.t.	7,74	n.v.t.	0
3.1.10	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,84	<b>voldoet</b>	0
3.1.11	toilet ruimte	toilet women	4,32	15,84	<b>voldoet</b>	0
3.1.12	toilet ruimte	toilet men	1,08	7,74	<b>voldoet</b>	0
3.1.13	toilet ruimte	toilet women	2,16	7,74	<b>voldoet</b>	0
3.1.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,85	n.v.t.	0
3.1.15	bergruimte	pantry	n.v.t.	4,07	n.v.t.	0
4.1.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0
4.1.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	46,21	n.v.t.	0
4.1.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
4.1.06	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
4.1.07	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	28,56	n.v.t.	0
4.1.08	bergruimte	archive	n.v.t.	13,61	n.v.t.	0
4.1.09	technische ruimte	server	n.v.t.	7,74	n.v.t.	0
4.1.10	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,84	<b>voldoet</b>	0
4.1.11	toilet ruimte	toilet women	4,32	15,84	<b>voldoet</b>	0
4.1.12	toilet ruimte	toilet men	1,08	7,74	<b>voldoet</b>	0
4.1.13	toilet ruimte	toilet women	2,16	7,74	<b>voldoet</b>	0
4.1.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
4.1.15	bergruimte	pantry	n.v.t.	4,07	n.v.t.	0
5.1.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0
5.1.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	46,21	n.v.t.	0
5.1.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
5.1.06	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
5.1.07	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	28,56	n.v.t.	0
5.1.08	bergruimte	archive	n.v.t.	13,61	n.v.t.	0
5.1.09	technische ruimte	server	n.v.t.	7,74	n.v.t.	0
5.1.10	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,84	<b>voldoet</b>	0
5.1.11	toilet ruimte	toilet women	4,32	15,84	<b>voldoet</b>	0
5.1.12	toilet ruimte	toilet men	1,08	7,74	<b>voldoet</b>	0
5.1.13	toilet ruimte	toilet women	2,16	7,74	<b>voldoet</b>	0
5.1.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
5.1.15	bergruimte	pantry	n.v.t.	4,07	n.v.t.	0
6.1.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	15,84	n.v.t.	0
6.1.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	50,21	n.v.t.	0
6.1.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
6.1.06	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
6.1.07	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	28,56	n.v.t.	0
6.1.08	bergruimte	archive	n.v.t.	13,61	n.v.t.	0
6.1.09	technische ruimte	server	n.v.t.	7,74	n.v.t.	0
6.1.10	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,84	<b>voldoet</b>	0
6.1.11	toilet ruimte	toilet women	4,32	15,84	<b>voldoet</b>	0
6.1.12	toilet ruimte	toilet men	1,08	7,74	<b>voldoet</b>	0
6.1.13	toilet ruimte	toilet women	2,16	7,74	<b>voldoet</b>	0
6.1.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,85	n.v.t.	0
6.1.15	bergruimte	pantry	n.v.t.	4,07	n.v.t.	0
6/7.1.01	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	5,91	n.v.t.	0

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

6/7.1.02	verkeersruimte	elevator	n.v.t.	2,97	n.v.t.	0
7.1.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	15,84	n.v.t.	0
7.1.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	50,21	n.v.t.	0
7.1.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
7.1.06	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
7.1.07	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	28,56	n.v.t.	0
7.1.08	bergruimte	archive	n.v.t.	13,61	n.v.t.	0
7.1.09	technische ruimte	server	n.v.t.	7,74	n.v.t.	0
7.1.10	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,84	voldoet	0
7.1.11	toilet ruimte	toilet women	4,32	15,84	voldoet	0
7.1.12	toilet ruimte	toilet men	1,08	7,74	voldoet	0
7.1.13	toilet ruimte	toilet women	2,16	7,74	voldoet	0
7.1.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,85	n.v.t.	0
7.1.15	bergruimte	pantry	n.v.t.	4,07	n.v.t.	0
8.1.01	bergruimte	cleaning	0,00	6,15	voldoet	0
8.1.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	46,21	n.v.t.	0
8.1.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
8.1.06	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
8.1.07	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	28,56	n.v.t.	0
8.1.08	bergruimte	archive	n.v.t.	13,61	n.v.t.	0
8.1.09	technische ruimte	server	n.v.t.	7,74	n.v.t.	0
8.1.10	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,84	voldoet	0
8.1.11	toilet ruimte	toilet women	4,32	15,84	voldoet	0
8.1.12	toilet ruimte	toilet men	1,08	7,74	voldoet	0
8.1.13	toilet ruimte	toilet women	2,16	7,74	voldoet	0
8.1.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
8.1.15	bergruimte	pantry	n.v.t.	4,07	n.v.t.	0
9.1.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0
9.1.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	46,45	n.v.t.	0
9.1.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
9.1.06	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
9.1.07	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	28,56	n.v.t.	0
9.1.08	bergruimte	storage	n.v.t.	13,61	n.v.t.	0
9.1.09	technische ruimte	server	n.v.t.	7,74	n.v.t.	0
9.1.10	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,84	voldoet	0
9.1.11	toilet ruimte	toilet women	4,32	15,84	voldoet	0
9.1.12	toilet ruimte	toilet men	1,08	7,74	voldoet	0
9.1.13	toilet ruimte	toilet women	2,16	7,74	voldoet	0
9.1.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
9.1.15	bergruimte	pantry	n.v.t.	4,07	n.v.t.	0
10.1.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0
10.1.02	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	46,46	n.v.t.	0
10.1.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
10.1.06	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
10.1.07	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	28,56	n.v.t.	0
10.1.08	bergruimte	storage	n.v.t.	13,61	n.v.t.	0
10.1.09	technische ruimte	server	n.v.t.	7,74	n.v.t.	0
10.1.10	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,84	voldoet	0
10.1.11	toilet ruimte	toilet women	4,32	15,84	voldoet	0
10.1.12	toilet ruimte	toilet men	1,08	7,74	voldoet	0
10.1.13	toilet ruimte	toilet women	2,16	7,74	voldoet	0
10.1.14	bergruimte	storage	n.v.t.	3,30	n.v.t.	0
10.1.15	bergruimte	pantry	n.v.t.	4,07	n.v.t.	0
gemeenschappelijke functie totaal						0

bijeenkomstfunctie						
--------------------	--	--	--	--	--	--

1.1.05	verblijfsruimte	canteen	5,00	104,42	voldoet	60
--------	-----------------	---------	------	--------	---------	----

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

1.1.16	verblijfsruimte	meeting room	5,00	23,76	voldoet	12
2.1.05	verblijfsruimte	canteen	5,00	104,42	voldoet	60
2.1.16	verblijfsruimte	meeting room	5,00	23,76	voldoet	12
3.1.05	verblijfsruimte	canteen	5,00	104,42	voldoet	60
3.1.16	verblijfsruimte	meeting room	5,00	23,76	voldoet	12
4.1.05	verblijfsruimte	canteen	5,00	104,42	voldoet	60
4.1.16	verblijfsruimte	meeting room	5,00	23,76	voldoet	12
5.1.05	verblijfsruimte	canteen	5,00	104,42	voldoet	60
5.1.16	verblijfsruimte	meeting room	5,00	23,76	voldoet	12
6.1.05	verblijfsruimte	canteen	5,00	104,42	voldoet	60
6.1.16	verblijfsruimte	meeting room	5,00	23,76	voldoet	12
7.1.05	verblijfsruimte	canteen	5,00	104,42	voldoet	60
7.1.16	verblijfsruimte	meeting room	5,00	23,76	voldoet	12
8.1.05	verblijfsruimte	canteen	5,00	104,42	voldoet	60
8.1.16	verblijfsruimte	meeting room	5,00	23,76	voldoet	12
9.1.05	verblijfsruimte	canteen	5,00	104,42	voldoet	60
9.1.16	verblijfsruimte	meeting room	5,00	23,76	voldoet	12
10.1.05	verblijfsruimte	canteen	5,00	104,42	voldoet	60
10.1.16	verblijfsruimte	meeting room	5,00	23,76	voldoet	12
bijeenkomstfunctie totaal						720

industriefunctie (licht)

1.0.05	verblijfsruimte	drivers	5,00	10,12	voldoet	3
1.0.06	verkeersruimte	toilet drivers	n.v.t.	2,02	n.v.t.	0
1.0.07	toilet ruimte	toilet drivers	1,08	1,22	voldoet	0
1.0.08	badruimte	shower drivers	1,60	2,43	voldoet	0
1.0.09	toilet ruimte	toilet women	4,32	18,03	voldoet	0
1.0.10	kleedruimte	lockers women	n.v.t.	22,54	n.v.t.	0
1.0.11	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,66	voldoet	0
1.0.12	kleedruimte	lockers men	n.v.t.	23,76	n.v.t.	0
1.0.17	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	21,00	n.v.t.	0
1.0.19	verblijfsruimte	warehouse	5,00	12275,07	voldoet	98
1/2.0.01	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	10,37	n.v.t.	0
2.0.05	verblijfsruimte	drivers	5,00	10,12	voldoet	3
2.0.06	verkeersruimte	toilet drivers	n.v.t.	2,02	n.v.t.	0
2.0.07	toilet ruimte	toilet drivers	1,08	1,22	voldoet	0
2.0.08	badruimte	shower drivers	1,60	2,43	voldoet	0
2.0.09	toilet ruimte	toilet women	4,32	18,03	voldoet	0
2.0.10	kleedruimte	lockers women	n.v.t.	22,54	n.v.t.	0
2.0.11	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,66	voldoet	0
2.0.12	kleedruimte	lockers men	n.v.t.	23,76	n.v.t.	0
2.0.17	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	21,00	n.v.t.	0
2.0.19	verblijfsruimte	warehouse	5,00	10579,70	voldoet	84
3.0.05	verblijfsruimte	drivers	5,00	10,12	voldoet	3
3.0.06	verkeersruimte	toilet drivers	n.v.t.	2,02	n.v.t.	0
3.0.07	toilet ruimte	toilet drivers	1,08	1,22	voldoet	0
3.0.08	badruimte	shower drivers	1,60	2,43	voldoet	0
3.0.09	toilet ruimte	toilet women	4,32	18,03	voldoet	0
3.0.10	kleedruimte	lockers women	n.v.t.	22,54	n.v.t.	0
3.0.11	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,66	voldoet	0
3.0.12	kleedruimte	lockers men	n.v.t.	23,76	n.v.t.	0
3.0.17	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	21,00	n.v.t.	0
3.0.19	verblijfsruimte	warehouse	5,00	10579,70	voldoet	84
3/4.0.01	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	10,37	n.v.t.	0
4.0.05	verblijfsruimte	drivers	5,00	10,12	voldoet	3
4.0.06	verkeersruimte	toilet drivers	n.v.t.	2,02	n.v.t.	0
4.0.07	toilet ruimte	toilet drivers	1,08	1,22	voldoet	0

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

4.0.08	badruimte	shower drivers	1,60	2,43	voldoet	0
4.0.09	toilet ruimte	toilet women	4,32	18,03	voldoet	0
4.0.10	kleedruimte	lockers women	n.v.t.	22,54	n.v.t.	0
4.0.11	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,66	voldoet	0
4.0.12	kleedruimte	lockers men	n.v.t.	23,76	n.v.t.	0
4.0.17	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	21,00	n.v.t.	0
4.0.19	verblijfsruimte	warehouse	5,00	12275,07	voldoet	98
5.0.05	verblijfsruimte	drivers	5,00	10,12	voldoet	3
5.0.06	verkeersruimte	toilet drivers	n.v.t.	2,02	n.v.t.	0
5.0.07	toilet ruimte	toilet drivers	1,08	1,22	voldoet	0
5.0.08	badruimte	shower drivers	1,60	2,43	voldoet	0
5.0.09	toilet ruimte	toilet women	4,32	18,03	voldoet	0
5.0.10	kleedruimte	lockers women	n.v.t.	22,54	n.v.t.	0
5.0.11	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,66	voldoet	0
5.0.12	kleedruimte	lockers men	n.v.t.	23,76	n.v.t.	0
5.0.17	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	21,00	n.v.t.	0
5.0.19	verblijfsruimte	warehouse	5,00	12275,07	voldoet	98
5/6.0.01	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	10,37	n.v.t.	0
6.0.05	verblijfsruimte	drivers	5,00	10,12	voldoet	3
6.0.06	verkeersruimte	toilet drivers	n.v.t.	2,02	n.v.t.	0
6.0.07	toilet ruimte	toilet drivers	1,08	1,22	voldoet	0
6.0.08	badruimte	shower drivers	1,60	2,43	voldoet	0
6.0.09	toilet ruimte	toilet women	4,32	18,03	voldoet	0
6.0.10	kleedruimte	lockers women	n.v.t.	22,54	n.v.t.	0
6.0.11	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,66	voldoet	0
6.0.12	kleedruimte	lockers men	n.v.t.	23,76	n.v.t.	0
6.0.17	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	21,00	n.v.t.	0
6.0.19	verblijfsruimte	warehouse	5,00	10579,70	voldoet	84
7.0.05	verblijfsruimte	drivers	5,00	10,12	voldoet	3
7.0.06	verkeersruimte	toilet drivers	n.v.t.	2,02	n.v.t.	0
7.0.07	toilet ruimte	toilet drivers	1,08	1,22	voldoet	0
7.0.08	badruimte	shower drivers	1,60	2,43	voldoet	0
7.0.09	toilet ruimte	toilet women	4,32	18,03	voldoet	0
7.0.10	kleedruimte	lockers women	n.v.t.	22,54	n.v.t.	0
7.0.11	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,66	voldoet	0
7.0.12	kleedruimte	lockers men	n.v.t.	23,76	n.v.t.	0
7.0.17	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	21,00	n.v.t.	0
7.0.19	verblijfsruimte	warehouse	5,00	10579,70	voldoet	84
7/8.0.01	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	10,37	n.v.t.	0
8.0.05	verblijfsruimte	drivers	5,00	10,12	voldoet	3
8.0.06	verkeersruimte	toilet drivers	n.v.t.	2,02	n.v.t.	0
8.0.07	toilet ruimte	toilet drivers	1,08	1,22	voldoet	0
8.0.08	badruimte	shower drivers	1,60	2,43	voldoet	0
8.0.09	toilet ruimte	toilet women	4,32	18,03	voldoet	0
8.0.10	kleedruimte	lockers women	n.v.t.	22,54	n.v.t.	0
8.0.11	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,66	voldoet	0
8.0.12	kleedruimte	lockers men	n.v.t.	23,76	n.v.t.	0
8.0.17	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	21,00	n.v.t.	0
8.0.19	verblijfsruimte	warehouse	5,00	12275,07	voldoet	98
9.0.05	verblijfsruimte	drivers	5,00	10,12	voldoet	3
9.0.06	verkeersruimte	toilet drivers	n.v.t.	2,02	n.v.t.	0
9.0.07	toilet ruimte	toilet drivers	1,08	1,22	voldoet	0
9.0.08	badruimte	shower drivers	1,60	2,43	voldoet	0
9.0.09	toilet ruimte	toilet women	4,32	18,03	voldoet	0
9.0.10	kleedruimte	lockers women	n.v.t.	22,54	n.v.t.	0
9.0.11	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,66	voldoet	0
9.0.12	kleedruimte	lockers men	n.v.t.	23,76	n.v.t.	0

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

9.0.17	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	21,00	n.v.t.	0
9.0.19	verblijfsruimte	warehouse	5,00	8828,32	voldoet	70
9/10.0.01	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	10,37	n.v.t.	0
10.0.05	verblijfsruimte	drivers	5,00	10,12	voldoet	3
10.0.06	verkeersruimte	toilet drivers	n.v.t.	2,02	n.v.t.	0
10.0.07	toilet ruimte	toilet drivers	1,08	1,22	voldoet	0
10.0.08	badruimte	shower drivers	1,60	2,43	voldoet	0
10.0.09	toilet ruimte	toilet women	4,32	18,03	voldoet	0
10.0.10	kleedruimte	lockers women	n.v.t.	22,54	n.v.t.	0
10.0.11	toilet ruimte	toilet men	2,16	15,66	voldoet	0
10.0.12	kleedruimte	lockers men	n.v.t.	23,76	n.v.t.	0
10.0.17	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	21,00	n.v.t.	0
10.0.19	verblijfsruimte	warehouse	5,00	8793,18	voldoet	70
1.1.17	verblijfsruimte	mezzanine	5,00	1076,30	voldoet	6
1/2.1.01	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,35	n.v.t.	0
2.1.17	verblijfsruimte	mezzanine	5,00	809,04	voldoet	6
3.1.17	verblijfsruimte	mezzanine	5,00	809,04	voldoet	6
3/4.1.01	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,35	n.v.t.	0
4.1.17	verblijfsruimte	mezzanine	5,00	1076,30	voldoet	6
5.1.17	verblijfsruimte	mezzanine	5,00	1076,30	voldoet	6
5/6.1.01	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,35	n.v.t.	0
6.1.17	verblijfsruimte	mezzanine	5,00	809,04	voldoet	6
7.1.17	verblijfsruimte	mezzanine	5,00	809,04	voldoet	6
7/8.1.01	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,35	n.v.t.	0
8.1.17	verblijfsruimte	mezzanine	5,00	1076,30	voldoet	6
9.1.17	verblijfsruimte	mezzanine	5,00	808,28	voldoet	6
9/10.1.01	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,35	n.v.t.	0
10.1.17	verblijfsruimte	mezzanine	5,00	808,28	voldoet	6
1.2.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0
1.2.02	verblijfsruimte	storage	5,00	438,15	voldoet	3
1.2.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	17,02	n.v.t.	0
1.2.04	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
2.2.02	verblijfsruimte	storage	5,00	476,01	voldoet	3
2.2.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
2.2.04	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
2/3.1.01	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	5,78	n.v.t.	0
2/3.1.02	verkeersruimte	elevator	n.v.t.	2,97	n.v.t.	0
3.2.02	verblijfsruimte	storage	5,00	476,01	voldoet	3
3.2.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	17,02	n.v.t.	0
3.2.04	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
4.2.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0
4.2.02	verblijfsruimte	storage	5,00	438,15	voldoet	3
4.2.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
4.2.04	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
5.2.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0
5.2.02	verblijfsruimte	storage	5,00	438,15	voldoet	3
5.2.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
5.2.04	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
6.2.02	verblijfsruimte	storage	5,00	476,01	voldoet	3
6.2.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,47	n.v.t.	0
6.2.04	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
6/7.1.01	verkeersruimte	corridor	n.v.t.	5,78	n.v.t.	0
6/7.1.02	verkeersruimte	elevator	n.v.t.	2,97	n.v.t.	0
7.2.02	verblijfsruimte	storage	5,00	476,01	voldoet	3
7.2.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
7.2.04	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
8.2.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**



8.2.02	verblijfsruimte	storage	5,00	438,15	<b>voldoet</b>	3
8.2.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
8.2.04	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
9.2.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0
9.2.02	verblijfsruimte	storage	5,00	438,15	<b>voldoet</b>	3
9.2.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
9.2.04	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
10.2.01	bergruimte	cleaning	n.v.t.	6,15	n.v.t.	0
10.2.02	verblijfsruimte	storage	5,00	438,15	<b>voldoet</b>	3
10.2.03	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	16,56	n.v.t.	0
10.2.04	verkeersruimte	staircase	n.v.t.	4,98	n.v.t.	0
industriefunctie (licht) totaal						985

#### kantoorfunctie

1.0.04	verblijfsruimte	reception	5,00	18,56	<b>voldoet</b>	2
2.0.04	verblijfsruimte	reception	5,00	18,19	<b>voldoet</b>	2
3.0.04	verblijfsruimte	reception	5,00	18,19	<b>voldoet</b>	2
4.0.04	verblijfsruimte	reception	5,00	18,56	<b>voldoet</b>	2
5.0.04	verblijfsruimte	reception	5,00	18,56	<b>voldoet</b>	2
6.0.04	verblijfsruimte	reception	5,00	18,19	<b>voldoet</b>	2
7.0.04	verblijfsruimte	reception	5,00	18,19	<b>voldoet</b>	2
8.0.04	verblijfsruimte	reception	5,00	18,56	<b>voldoet</b>	2
9.0.04	verblijfsruimte	reception	5,00	18,56	<b>voldoet</b>	2
10.0.04	verblijfsruimte	reception	5,00	18,56	<b>voldoet</b>	2
11.04	verblijfsruimte	open office	5,00	142,45	<b>voldoet</b>	20
2.1.04	verblijfsruimte	open office	5,00	160,00	<b>voldoet</b>	20
3.1.04	verblijfsruimte	open office	5,00	160,00	<b>voldoet</b>	20
4.1.04	verblijfsruimte	open office	5,00	142,45	<b>voldoet</b>	20
5.1.04	verblijfsruimte	open office	5,00	142,45	<b>voldoet</b>	20
6.1.04	verblijfsruimte	open office	5,00	160,00	<b>voldoet</b>	20
7.1.04	verblijfsruimte	open office	5,00	160,00	<b>voldoet</b>	20
8.1.04	verblijfsruimte	open office	5,00	142,45	<b>voldoet</b>	20
9.1.04	verblijfsruimte	open office	5,00	142,45	<b>voldoet</b>	20
10.1.04	verblijfsruimte	open office	5,00	142,45	<b>voldoet</b>	20
kantoorfunctie totaal						220

#### toetsing toiletruimten

			eis [m2]	aanwezig [m2]	toets	aantal personen
bijeenkomstfunctie			2	60	<b>voldoet</b>	720
industriefunctie (licht)			2	70	<b>voldoet</b>	985
kantoorfunctie			8	30	<b>voldoet</b>	220
toetsing integraal toegankelijke toiletruimten						
bijeenkomstfunctie			1	10	<b>voldoet</b>	720
industriefunctie (licht)			1	10	<b>voldoet</b>	985
kantoorfunctie			1	10	<b>voldoet</b>	220

**daglicht**

## verblijfsgebied VBG.1.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (2x)	3	7,84	0	25		0,86	1	6,74
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.1.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.1.1.04								3,56
aanwezig Aeq.								21,76

**voldoet**

## verblijfsgebied VBG.4.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.4.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.4.1.04								3,56
aanwezig Aeq.								25,13

**voldoet**

## verblijfsgebied VBG.5.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.5.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.5.1.04								3,56
aanwezig Aeq.								25,13

**voldoet**

## verblijfsgebied VBG.8.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.8.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.8.1.04								3,56
aanwezig Aeq.								25,13

**voldoet**

## verblijfsgebied VBG.9.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.9.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.9.1.04								3,56
aanwezig Aeq.								25,13

**voldoet**

## verblijfsgebied VBG.10.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.10.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.10.1.04								3,56
aanwezig Aeq.								25,13

**voldoet**

## verblijfsgebied VBG.1.0.03

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.1.0.03								[m <sup>2</sup> ]

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**



benodigd Aeq.	2,5% van VBG.1.0.03	0,46
aanwezig Aeq.		9,99
		<b>voldoet</b>

verblijfsgebied VBG.2.0.03

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.2.0.03								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.		2,5% van VBG.2.0.03						0,45
aanwezig Aeq.								9,99
								<b>voldoet</b>

verblijfsgebied VBG.2.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (6x)	2	34,92	0	25		0,86	1	30,03
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.2.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.		2,5% van VBG.2.1.04						3,34
aanwezig Aeq.								30,03
								<b>voldoet</b>

verblijfsgebied VBG.3.0.03

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.3.0.03								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.		2,5% van VBG.3.0.03						0,45
aanwezig Aeq.								9,99
								<b>voldoet</b>

verblijfsgebied VBG.3.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (6x)	2	34,92	0	25		0,86	1	30,03
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.3.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.		2,5% van VBG.3.1.04						3,34
aanwezig Aeq.								30,03
								<b>voldoet</b>

verblijfsgebied VBG.4.0.03

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.4.0.03								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.		2,5% van VBG.4.0.03						0,46
aanwezig Aeq.								9,99
								<b>voldoet</b>

verblijfsgebied VBG.5.0.03

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.5.0.03								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.		2,5% van VBG.5.0.03						0,46
aanwezig Aeq.								9,99
								<b>voldoet</b>

verblijfsgebied VBG.6.0.03

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.6.0.03								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.		2,5% van VBG.6.0.03						0,45
aanwezig Aeq.								9,99
								<b>voldoet</b>

verblijfsgebied VBG.6.1.04

Behoort bij het besluit van  
 burgemeester en wethouders van  
 de gemeente Roosendaal  
 Registratienummer 2019WB0397

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (6x)	2	34,92	0	25		0,86	1	30,03
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.6.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.6.1.04								3,34
aanwezig Aeq.								30,03
<b>voldoet</b>								

verblijfsgebied VBG.7.0.03

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.7.0.03								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.7.0.03								0,45
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsgebied VBG.7.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (6x)	2	34,92	0	25		0,86	1	30,03
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.7.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.7.1.04								3,34
aanwezig Aeq.								30,03
<b>voldoet</b>								

verblijfsgebied VBG.8.0.03

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.8.0.03								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.8.0.03								0,46
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsgebied VBG.9.0.03

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.9.0.03								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.9.0.03								0,46
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsgebied VBG.10.0.03

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsgebied VBG.10.0.03								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq. 2,5% van VBG.10.0.03								0,46
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 1.0.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsruimte 1.0.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 2.0.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsruimte 2.0.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50

Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397

aanwezig Aeq.	9,99
<b>voldoet</b>	

verblijfsruimte 3.0.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsruimte 3.0.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 4.0.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsruimte 4.0.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 5.0.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsruimte 5.0.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 6.0.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsruimte 6.0.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 7.0.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsruimte 7.0.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 8.0.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsruimte 8.0.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 9.0.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsruimte 9.0.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 10.0.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
------------	-----------	---	---	---	---	----------------	----------------	-----------------------------------

Behoort bij het besluit van  
 burgemeester en wethouders van  
 de gemeente Roosendaal  
 Registratienummer 2019WB0397

A (3x)	1	16,65	42	25		0,6	1	9,99
toetsing daglicht verblijfsruimte 10.0.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								9,99
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 1.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsruimte 1.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								25,13
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 2.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (6x)	2	34,92	0	25		0,86	1	30,03
toetsing daglicht verblijfsruimte 2.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								30,03
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 3.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (6x)	2	34,92	0	25		0,86	1	30,03
toetsing daglicht verblijfsruimte 3.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								30,03
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 4.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsruimte 4.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								25,13
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 5.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsruimte 5.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								25,13
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 6.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (6x)	2	34,92	0	25		0,86	1	30,03
toetsing daglicht verblijfsruimte 6.1.04								[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								30,03
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 7.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (6x)	2	34,92	0	25		0,86	1	30,03

toetsing daglicht verblijfsruimte 7.1.04		[m <sup>2</sup> ]
benodigd Aeq.		0,50
aanwezig Aeq.		30,03
<b>voldoet</b>		

verblijfsruimte 8.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsruimte 8.1.04		[m <sup>2</sup> ]						
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								25,13
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 9.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsruimte 9.1.04		[m <sup>2</sup> ]						
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								25,13
<b>voldoet</b>								

verblijfsruimte 10.1.04

kozijnmerk	kozijnnr.	A <sub>daglicht</sub> [m <sup>2</sup> ]	β	α	ε	C <sub>b</sub>	C <sub>u</sub>	A <sub>eq</sub> [m <sup>2</sup> ]
B (3x)	2	17,46	0	25		0,86	1	15,02
C (3x)	3	11,76	0	25		0,86	1	10,11
toetsing daglicht verblijfsruimte 10.1.04		[m <sup>2</sup> ]						
benodigd Aeq.								0,50
aanwezig Aeq.								25,13
<b>voldoet</b>								

ventilatie	
ruimte	eis
verblijfsgebied en-ruimte bijeenkomstfunctie	4 dm <sup>3</sup> /s per persoon
verblijfsgebied en-ruimte industrie functie	6,5 dm <sup>3</sup> /s per persoon
verblijfsgebied en-ruimte kantoorfunctie	6,5 dm <sup>3</sup> /s per persoon
toilet ruimte	7 dm <sup>3</sup> /s
badruimte	14 dm <sup>3</sup> /s
ruimte met opstelplaats voor een kooktoestel	21 dm <sup>3</sup> /s
meterruimte	2 dm <sup>3</sup> /s

verblijfsgebied

VBG	eis	aantal personen	q <sub>v</sub> [dm <sup>3</sup> /s]	aanvoer	q <sub>v</sub> [dm <sup>3</sup> /s]	afvoer
VBG.1.1.02	4	60	240	MV	240	MV
VBG.1.1.03	4	12	48	MV	48	MV
VBG.4.1.0	4	60	240	MV	240	MV
VBG.4.1.0	4	12	48	MV	48	MV
VBG.5.1.0	4	60	240	MV	240	MV
VBG.5.1.0	4	12	48	MV	48	MV
VBG.8.1.0	4	60	240	MV	240	MV
VBG.8.1.0	4	12	48	MV	48	MV
VBG.9.1.0	4	60	240	MV	240	MV
VBG.9.1.0	4	12	48	MV	48	MV
VBG.10.1.0	4	60	240	MV	240	MV
VBG.10.1.0	4	12	48	MV	48	MV
VBG.2.1.0	4	60	240	MV	240	MV
VBG.2.1.0	4	12	48	MV	48	MV
VBG.3.1.0	4	60	240	MV	240	MV
VBG.3.1.0	4	12	48	MV	48	MV
VBG.6.1.0	4	60	240	MV	240	MV
VBG.6.1.0	4	12	48	MV	48	MV
VBG.7.1.0	4	60	240	MV	240	MV
VBG.7.1.0	4	12	48	MV	48	MV
VBG.1.1.01	6,5	8	52	MV	52	MV
VBG.1.2.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.4.1.0	6,5	8	52	MV	52	MV
VBG.4.2.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.5.1.0	6,5	8	52	MV	52	MV
VBG.5.2.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.8.1.0	6,5	8	52	MV	52	MV
VBG.8.2.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.9.1.0	6,5	6	39	MV	39	MV
VBG.9.2.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.10.1.0	6,5	6	39	MV	39	MV
VBG.10.2.	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.1.0.0	6,5	98	637	MV	637	MV
VBG.1.0.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.2.0.0	6,5	84	546	MV	546	MV
VBG.2.0.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.2.1.0	6,5	6	39	MV	39	MV
VBG.2.2.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.3.0.0	6,5	84	546	MV	546	MV
VBG.3.0.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.3.1.0	6,5	6	39	MV	39	MV
VBG.3.2.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.4.0.0	6,5	98	637	MV	637	MV

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

VBG.4.0.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.5.0.0	6,5	98	637	MV	637	MV
VBG.5.0.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.6.0.0	6,5	84	546	MV	546	MV
VBG.6.0.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.6.1.0	6,5	6	39	MV	39	MV
VBG.6.2.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.7.0.0	6,5	84	546	MV	546	MV
VBG.7.0.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.7.1.0	6,5	6	39	MV	39	MV
VBG.7.2.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.8.0.0	6,5	98	637	MV	637	MV
VBG.8.0.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.9.0.0	6,5	70	455	MV	455	MV
VBG.9.0.0	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
VBG.10.0.	6,5	70	455	MV	455	MV
VBG.10.0.	6,5	3	19,5	MV	19,5	MV
0	6,5	0	0	MV	0	MV
0	6,5	0	0	MV	0	MV
0	6,5	0	0	MV	0	MV
0	6,5	0	0	MV	0	MV
0	6,5	0	0	MV	0	MV
0	6,5	0	0	MV	0	MV
0	6,5	0	0	MV	0	MV
0	6,5	0	0	MV	0	MV
0	6,5	0	0	MV	0	MV
VBG.11.04	6,5	20	130	MV	130	MV
VBG.4.1.0	6,5	20	130	MV	130	MV
VBG.5.1.0	6,5	20	130	MV	130	MV
VBG.8.1.0	6,5	20	130	MV	130	MV
VBG.9.1.0	6,5	20	130	MV	130	MV
VBG.10.1.0	6,5	20	130	MV	130	MV
VBG.1.0.0	6,5	2	13	MV	13	MV
VBG.2.0.0	6,5	2	13	MV	13	MV
VBG.2.1.0	6,5	20	130	MV	130	MV
VBG.3.0.0	6,5	2	13	MV	13	MV
VBG.3.1.0	6,5	20	130	MV	130	MV
VBG.4.0.0	6,5	2	13	MV	13	MV
VBG.5.0.0	6,5	2	13	MV	13	MV
VBG.6.0.0	6,5	2	13	MV	13	MV
VBG.6.1.0	6,5	20	130	MV	130	MV
VBG.7.0.0	6,5	2	13	MV	13	MV
VBG.7.1.0	6,5	20	130	MV	130	MV
VBG.8.0.0	6,5	2	13	MV	13	MV
VBG.9.0.0	6,5	2	13	MV	13	MV
VBG.10.0.	6,5	2	13	MV	13	MV

verblijfsruimte

VBR	eis	aantal personen	q <sub>v</sub> [dm <sup>3</sup> /s]	aanvoer	q <sub>v</sub> [dm <sup>3</sup> /s]	afvoer
-----	-----	-----------------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	--------

gemeenschappelijke functie

0	TER	n.v.t.	2	SD	2	DR
1.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
1.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
1.0.03	VKR	0	0	MV	0	MV
1.0.13	TOR	0	7	MV	7	MV
1.0.14	BER	0	0	MV	0	MV

Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397

1.0.15	BER	0	0	MV	0	MV
1.0.16	VKR	0	0	MV	0	MV
1.0.18	VKR	0	0	MV	0	MV
2.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
2.0.02	VKR	0	2	MV	2	MV
2.0.03	VKR	0	0	MV	0	MV
2.0.13	TOR	0	7	MV	7	MV
2.0.14	BER	0	0	MV	0	MV
2.0.15	BER	0	0	MV	0	MV
2.0.16	VKR	0	0	MV	0	MV
2.0.18	VKR	0	0	MV	0	MV
2/3.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
2/3.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
3.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
3.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
3.0.03	VKR	0	0	MV	0	MV
3.0.13	TOR	0	7	MV	7	MV
3.0.14	BER	0	0	MV	0	MV
3.0.15	BER	0	0	MV	0	MV
3.0.16	VKR	0	0	MV	0	MV
3.0.18	VKR	0	0	MV	0	MV
4.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
4.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
4.0.03	VKR	0	0	MV	0	MV
4.0.13	TOR	0	7	MV	7	MV
4.0.14	BER	0	0	MV	0	MV
4.0.15	BER	0	2	MV	2	MV
4.0.16	VKR	0	0	MV	0	MV
4.0.18	VKR	0	0	MV	0	MV
5.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
5.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
5.0.03	VKR	0	0	MV	0	MV
5.0.13	TOR	0	7	MV	7	MV
5.0.14	BER	0	0	MV	0	MV
5.0.15	BER	0	0	MV	0	MV
5.0.16	VKR	0	0	MV	0	MV
5.0.18	VKR	0	0	MV	0	MV
6.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
6.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
6.0.03	VKR	0	0	MV	0	MV
6.0.13	TOR	0	7	MV	7	MV
6.0.14	BER	0	0	MV	0	MV
6.0.15	BER	0	0	MV	0	MV
6.0.16	VKR	0	0	MV	0	MV
6.0.18	VKR	0	0	MV	0	MV
6/7.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
6/7.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
7.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
7.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
7.0.03	VKR	0	0	MV	0	MV
7.0.13	TOR	0	7	MV	7	MV
7.0.14	BER	0	0	MV	0	MV
7.0.15	BER	0	0	MV	0	MV
7.0.16	VKR	0	0	MV	0	MV

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**



7.0.18	VKR	0	0	MV	0	MV
8.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
8.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
8.0.03	VKR	0	0	MV	0	MV
8.0.13	TOR	0	7	MV	7	MV
8.0.14	BER	0	0	MV	0	MV
8.0.15	BER	0	0	MV	0	MV
8.0.16	VKR	0	0	MV	0	MV
8.0.18	VKR	0	0	MV	0	MV
9.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
9.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
9.0.03	VKR	0	0	MV	0	MV
9.0.13	TOR	0	7	MV	7	MV
9.0.14	BER	0	0	MV	0	MV
9.0.15	BER	0	0	MV	0	MV
9.0.16	VKR	0	0	MV	0	MV
9.0.18	VKR	0	0	MV	0	MV
10.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
10.0.02	VKR	0	0	MV	0	MV
10.0.03	VKR	0	0	MV	0	MV
10.0.13	TOR	0	7	MV	7	MV
10.0.14	BER	0	0	MV	0	MV
10.0.15	BER	0	0	MV	0	MV
10.0.16	VKR	0	0	MV	0	MV
10.0.18	VKR	0	0	MV	0	MV
1.1.01	BER	0	0	MV	0	MV
1.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
1.1.03	VKR	0	0	MV	0	MV
1.1.06	VKR	0	0	MV	0	MV
1.1.07	VKR	0	0	MV	0	MV
1.1.08	BER	0	0	MV	0	MV
1.1.09	TER	0	0	MV	0	MV
1.1.10	TOR	0	14	MV	14	MV
1.1.11	TOR	0	28	MV	28	MV
1.1.12	TOR	0	7	MV	7	MV
1.1.13	TOR	0	14	MV	14	MV
1.1.14	BER	0	0	MV	0	MV
1.1.15	BER	0	0	MV	0	MV
2.1.01	BER	0	0	MV	0	MV
2.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
2.1.03	VKR	0	0	MV	0	MV
2.1.06	VKR	0	0	MV	0	MV
2.1.07	VKR	0	0	MV	0	MV
2.1.08	BER	0	0	MV	0	MV
2.1.09	TER	0	0	MV	0	MV
2.1.10	TOR	0	14	MV	14	MV
2.1.11	TOR	0	28	MV	28	MV
2.1.12	TOR	0	7	MV	7	MV
2.1.13	TOR	0	14	MV	14	MV
2.1.14	BER	0	0	MV	0	MV
2.1.15	BER	0	0	MV	0	MV
2/3.1.01	VKR	0	0	MV	0	MV
2/3.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
3.1.01	BER	0	0	MV	0	MV

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

3.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
3.1.03	VKR	0	0	MV	0	MV
3.1.06	VKR	0	0	MV	0	MV
3.1.07	VKR	0	0	MV	0	MV
3.1.08	BER	0	0	MV	0	MV
3.1.09	TER	0	0	MV	0	MV
3.1.10	TOR	0	14	MV	14	MV
3.1.11	TOR	0	28	MV	28	MV
3.1.12	TOR	0	7	MV	7	MV
3.1.13	TOR	0	14	MV	14	MV
3.1.14	BER	0	0	MV	0	MV
3.1.15	BER	0	0	MV	0	MV
4.1.01	BER	0	0	MV	0	MV
4.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
4.1.03	VKR	0	0	MV	0	MV
4.1.06	VKR	0	0	MV	0	MV
4.1.07	VKR	0	0	MV	0	MV
4.1.08	BER	0	0	MV	0	MV
4.1.09	TER	0	0	MV	0	MV
4.1.10	TOR	0	14	MV	14	MV
4.1.11	TOR	0	28	MV	28	MV
4.1.12	TOR	0	7	MV	7	MV
4.1.13	TOR	0	14	MV	14	MV
4.1.14	BER	0	0	MV	0	MV
4.1.15	BER	0	0	MV	0	MV
5.1.01	BER	0	0	MV	0	MV
5.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
5.1.03	VKR	0	0	MV	0	MV
5.1.06	VKR	0	0	MV	0	MV
5.1.07	VKR	0	0	MV	0	MV
5.1.08	BER	0	0	MV	0	MV
5.1.09	TER	0	0	MV	0	MV
5.1.10	TOR	0	14	MV	14	MV
5.1.11	TOR	0	28	MV	28	MV
5.1.12	TOR	0	7	MV	7	MV
5.1.13	TOR	0	14	MV	14	MV
5.1.14	BER	0	0	MV	0	MV
5.1.15	BER	0	0	MV	0	MV
6.1.01	BER	0	0	MV	0	MV
6.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
6.1.03	VKR	0	0	MV	0	MV
6.1.06	VKR	0	0	MV	0	MV
6.1.07	VKR	0	0	MV	0	MV
6.1.08	BER	0	0	MV	0	MV
6.1.09	TER	0	0	MV	0	MV
6.1.10	TOR	0	14	MV	14	MV
6.1.11	TOR	0	28	MV	28	MV
6.1.12	TOR	0	7	MV	7	MV
6.1.13	TOR	0	14	MV	14	MV
6.1.14	BER	0	0	MV	0	MV
6.1.15	BER	0	0	MV	0	MV
6/7.1.01	VKR	0	0	MV	0	MV
6/7.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
7.1.01	BER	0	0	MV	0	MV

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

7.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
7.1.03	VKR	0	0	MV	0	MV
7.1.06	VKR	0	0	MV	0	MV
7.1.07	VKR	0	0	MV	0	MV
7.1.08	BER	0	0	MV	0	MV
7.1.09	TER	0	0	MV	0	MV
7.1.10	TOR	0	14	MV	14	MV
7.1.11	TOR	0	28	MV	28	MV
7.1.12	TOR	0	7	MV	7	MV
7.1.13	TOR	0	14	MV	14	MV
7.1.14	BER	0	0	MV	0	MV
7.1.15	BER	0	0	MV	0	MV
8.1.01	BER	0	0	MV	0	MV
8.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
8.1.03	VKR	0	0	MV	0	MV
8.1.06	VKR	0	0	MV	0	MV
8.1.07	VKR	0	0	MV	0	MV
8.1.08	BER	0	0	MV	0	MV
8.1.09	TER	0	0	MV	0	MV
8.1.10	TOR	0	14	MV	14	MV
8.1.11	TOR	0	28	MV	28	MV
8.1.12	TOR	0	7	MV	7	MV
8.1.13	TOR	0	14	MV	14	MV
8.1.14	BER	0	0	MV	0	MV
8.1.15	BER	0	0	MV	0	MV
9.1.01	BER	0	0	MV	0	MV
9.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
9.1.03	VKR	0	0	MV	0	MV
9.1.06	VKR	0	0	MV	0	MV
9.1.07	VKR	0	0	MV	0	MV
9.1.08	BER	0	0	MV	0	MV
9.1.09	TER	0	0	MV	0	MV
9.1.10	TOR	0	14	MV	14	MV
9.1.11	TOR	0	28	MV	28	MV
9.1.12	TOR	0	7	MV	7	MV
9.1.13	TOR	0	14	MV	14	MV
9.1.14	BER	0	0	MV	0	MV
9.1.15	BER	0	0	MV	0	MV
10.1.01	BER	0	0	MV	0	MV
10.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
10.1.03	VKR	0	0	MV	0	MV
10.1.06	VKR	0	0	MV	0	MV
10.1.07	VKR	0	0	MV	0	MV
10.1.08	BER	0	0	MV	0	MV
10.1.09	TER	0	0	MV	0	MV
10.1.10	TOR	0	14	MV	14	MV
10.1.11	TOR	0	28	MV	28	MV
10.1.12	TOR	0	7	MV	7	MV
10.1.13	TOR	0	14	MV	14	MV
10.1.14	BER	0	0	MV	0	MV
10.1.15	BER	0	0	MV	0	MV

bijeenkomstfunctie

1.1.05	VBR	60	240	MV	240	MV
1.1.16	VBR	12	48	MV	48	MV

Behoort bij het besluit van  
 burgemeester en wethouders van  
 de gemeente Roosendaal  
 Registratienummer 2019WB0397

2.1.05	VBR	60	240	MV	240	MV
2.1.16	VBR	12	48	MV	48	MV
3.1.16	VBR	12	48	MV	48	MV
4.1.05	VBR	60	240	MV	240	MV
4.1.16	VBR	12	48	MV	48	MV
5.1.05	VBR	60	240	MV	240	MV
5.1.16	VBR	12	48	MV	48	MV
6.1.05	VBR	60	240	MV	240	MV
6.1.16	VBR	12	48	MV	48	MV
7.1.05	VBR	60	240	MV	240	MV
7.1.16	VBR	12	48	MV	48	MV
8.1.05	VBR	60	240	MV	240	MV
8.1.16	VBR	12	48	MV	48	MV
9.1.05	VBR	60	240	MV	240	MV
9.1.16	VBR	12	48	MV	48	MV
10.1.05	VBR	60	240	MV	240	MV
10.1.16	VBR	12	48	MV	48	MV

industriefunctie (licht)

1.0.05	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
1.0.06	VKR	0	0	MV	0	MV
1.0.07	TOR	0	644	MV	644	MV
1.0.08	BAR	0	14	MV	14	MV
1.0.09	TOR	0	28	MV	28	MV
1.0.10	KLR	0	0	MV	0	MV
1.0.11	TOR	0	14	MV	14	MV
1.0.12	KLR	0	0	MV	0	MV
1.0.17	VKR	0	0	MV	0	MV
1.0.19	VBR	98	637	MV	637	MV
1/2.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
2.0.05	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
2.0.06	VKR	0	0	MV	0	MV
2.0.07	TOR	0	7	MV	7	MV
2.0.08	BAR	0	14	MV	14	MV
2.0.09	TOR	0	28	MV	28	MV
2.0.10	KLR	0	0	MV	0	MV
2.0.11	TOR	0	14	MV	14	MV
2.0.12	KLR	0	0	MV	0	MV
2.0.17	VKR	0	0	MV	0	MV
2.0.19	VBR	84	546	MV	546	MV
3.0.05	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
3.0.06	VKR	0	0	MV	0	MV
3.0.07	TOR	0	7	MV	7	MV
3.0.09	TOR	0	7	MV	7	MV
3.0.10	KLR	0	0	MV	0	MV
3.0.11	TOR	0	0	MV	0	MV
3.0.12	KLR	0	0	MV	0	MV
3.0.17	VKR	0	0	MV	0	MV
3.0.19	VBR	84	546	MV	546	MV
4.0.19	VBR	98	637	MV	637	MV
3/4.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
4.0.05	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
4.0.06	VKR	0	0	MV	0	MV
4.0.07	TOR	0	7	MV	7	MV
4.0.08	BAR	0	14	MV	14	MV

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

4.0.09	TOR	0	28	MV	28	MV
4.0.10	KLR	0	0	MV	0	MV
4.0.11	TOR	0	14	MV	14	MV
4.0.12	KLR	0	0	MV	0	MV
4.0.17	VKR	0	0	MV	0	MV
4.0.19	VBR	98	637	MV	637	MV
5.0.05	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
5.0.06	VKR	0	0	MV	0	MV
5.0.07	TOR	0	0	MV	0	MV
5.0.08	BAR	0	14	MV	14	MV
5.0.09	TOR	0	7	MV	7	MV
5.0.10	KLR	0	0	MV	0	MV
5.0.11	TOR	0	0	MV	0	MV
5.0.12	KLR	0	0	MV	0	MV
5.0.17	VKR	0	0	MV	0	MV
5.0.19	VBR	98	637	MV	637	MV
5/6.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
6.0.05	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
6.0.06	VKR	0	0	MV	0	MV
6.0.07	TOR	0	7	MV	7	MV
6.0.08	BAR	0	14	MV	14	MV
6.0.09	TOR	0	28	MV	28	MV
6.0.10	KLR	0	0	MV	0	MV
6.0.11	TOR	0	14	MV	14	MV
6.0.12	KLR	0	0	MV	0	MV
6.0.17	VKR	0	0	MV	0	MV
6.0.19	VBR	84	546	MV	546	MV
7.0.05	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
7.0.06	VKR	0	0	MV	0	MV
7.0.07	TOR	0	0	MV	0	MV
7.0.08	BAR	0	14	MV	14	MV
7.0.09	TOR	0	7	MV	7	MV
7.0.10	KLR	0	0	MV	0	MV
7.0.11	TOR	0	0	MV	0	MV
7.0.12	KLR	0	0	MV	0	MV
7.0.17	VKR	0	0	MV	0	MV
7.0.19	VBR	84	546	MV	546	MV
7/8.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
8.0.05	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
8.0.06	VKR	0	0	MV	0	MV
8.0.07	TOR	0	7	MV	7	MV
8.0.08	BAR	0	14	MV	14	MV
8.0.09	TOR	0	28	MV	28	MV
8.0.10	KLR	0	0	MV	0	MV
8.0.11	TOR	0	14	MV	14	MV
8.0.12	KLR	0	0	MV	0	MV
8.0.17	VKR	0	0	MV	0	MV
8.0.19	VBR	98	637	MV	637	MV
9.0.05	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
9.0.06	VKR	0	0	MV	0	MV
9.0.07	TOR	0	0	MV	0	MV
9.0.08	BAR	0	14	MV	14	MV
9.0.09	TOR	0	7	MV	7	MV
9.0.10	KLR	0	0	MV	0	MV

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

9.0.11	TOR	0	0	MV	0	MV
9.0.12	KLR	0	0	MV	0	MV
9.0.17	VKR	0	0	MV	0	MV
9.0.19	VBR	70	455	MV	455	MV
9/10.0.01	VKR	0	0	MV	0	MV
10.0.05	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
10.0.06	VKR	0	0	MV	0	MV
10.0.07	TOR	0	0	MV	0	MV
10.0.08	BAR	0	0	MV	0	MV
10.0.09	TOR	0	0	MV	0	MV
10.0.10	KLR	0	0	MV	0	MV
10.0.11	TOR	0	0	MV	0	MV
10.0.12	KLR	0	0	MV	0	MV
10.0.17	VKR	0	0	MV	0	MV
10.0.19	VBR	70	455	MV	455	MV
1.1.17	VBR	6	39	MV	39	MV
1/2.1.01	VKR	0	0	MV	0	MV
2.1.17	VBR	6	39	MV	39	MV
3.1.17	VBR	6	39	MV	39	MV
3/4.1.01	VKR	0	0	MV	0	MV
4.1.17	VBR	6	39	MV	39	MV
5.1.17	VBR	6	39	MV	39	MV
5/6.1.01	VKR	0	0	MV	0	MV
6.1.17	VBR	6	39	MV	39	MV
7.1.17	VBR	6	39	MV	39	MV
7/8.1.01	VKR	0	0	MV	0	MV
8.1.17	VBR	6	39	MV	39	MV
9.1.17	VBR	6	39	MV	39	MV
9/10.1.01	VKR	0	0	MV	0	MV
10.1.17	VBR	6	39	MV	39	MV
1.2.01	BER	0	0	MV	0	MV
1.2.02	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
1.2.03	VKR	0	0	MV	0	MV
1.2.04	VKR	0	0	MV	0	MV
2.2.02	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
2.2.03	VKR	0	0	MV	0	MV
2.2.04	VKR	0	0	MV	0	MV
2/3.1.01	VKR	0	0	MV	0	MV
2/3.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
3.2.02	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
3.2.03	VKR	0	0	MV	0	MV
3.2.04	VKR	0	0	MV	0	MV
4.2.01	BER	0	0	MV	0	MV
4.2.02	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
4.2.03	VKR	0	0	MV	0	MV
4.2.04	VKR	0	0	MV	0	MV
5.2.01	BER	0	0	MV	0	MV
5.2.02	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
5.2.03	VKR	0	0	MV	0	MV
5.2.04	VKR	0	0	MV	0	MV
6.2.02	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
6.2.03	VKR	0	0	MV	0	MV
6.2.04	VKR	0	0	MV	0	MV
6/7.1.01	VKR	0	0	MV	0	MV

**Behoort bij het besluit van  
burgemeester en wethouders van  
de gemeente Roosendaal  
Registratienummer 2019WB0397**

6/7.1.02	VKR	0	0	MV	0	MV
7.2.02	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
7.2.03	VKR	0	0	MV	0	MV
7.2.04	VKR	0	0	MV	0	MV
8.2.01	BER	0	0	MV	0	MV
8.2.02	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
8.2.03	VKR	0	0	MV	0	MV
8.2.04	VKR	0	0	MV	0	MV
9.2.01	BER	0	0	MV	0	MV
9.2.02	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
9.2.03	VKR	0	0	MV	0	MV
9.2.04	VKR	0	0	MV	0	MV
10.2.01	BER	0	0	MV	0	MV
10.2.02	VBR	3	19,5	MV	19,5	MV
10.2.03	VKR	0	0	MV	0	MV
10.2.04	VKR	0	0	MV	0	MV

kantoorfunctie

1.0.04	VBR	2	13	MV	13	MV
3.0.04	VBR	2	13	MV	13	MV
4.0.04	VBR	2	13	MV	13	MV
5.0.04	VBR	2	13	MV	13	MV
6.0.04	VBR	2	13	MV	13	MV
7.0.04	VBR	2	13	MV	13	MV
8.0.04	VBR	2	13	MV	13	MV
2.1.04	VBR	20	130	MV	130	MV
4.1.04	VBR	20	130	MV	130	MV
6.1.04	VBR	20	130	MV	130	MV
7.1.04	VBR	20	130	MV	130	MV
5.1.04	VBR	20	130	MV	130	MV
8.1.04	VBR	20	130	MV	130	MV
9.1.04	VBR	20	130	MV	130	MV

renvooi

VBR	verblijfsruimte
VBR(k)	verblijfsruimte met opstelplaats voor kooktoestel
VKR	verkeersruimte
TOR	toiletteruimte
BAR	badruimte
BER	bergruimte
KLR	kleedruimte
TER	technische ruimte
STR	stallingsruimte
SD	spleet onder de deur
DR	deurooster
VR	ventilatiooster
OV	overstroom van/naar andere ruimte
MV	mechanische ventilatie
NV	natuurlijke ventilatie